

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מנשייה זבדה	בדיקות בקטריאליות	רשת	9	8	88.90%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	2	67%	2	0%
	בדיקות כימיות						
	מתכות	ברזל	1	1	100%	1	0%
		נחושת	1	1	100%	1	0%
		עופרת	1	1	100%	1	0%

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
סוועיד חמירה	בדיקות בקטריאליות	רשת	3	3	100%	3	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	בדיקות כימיות						
	מתכות	ברזל	2	2	100%	2	0%
		נחושת	2	2	100%	2	0%
		עופרת	2	2	100%	2	0%
פלוואריד	כניסה	1	1	100%	1	0%	

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
אחוזת ברק	בדיקות בקטריאליות	רשת	9	8	89%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	בדיקות כימיות						
	מתכות	ברזל	3	3	100%	3	0%
		נחושת	3	3	100%	3	0%
		עופרת	3	3	100%	3	0%
פלוואריד	רשת פלוואריד	1	1	100%	0	100%	

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
א.ת. אלון תבור	בדיקות בקטריאליות	רשת	2	2	100%	2	0%
		ח.צרכן/כניסה	1	1	100%	1	0%
	בדיקות כימיות	רשת-מתכות	3	3	100%	3	0%

נחשת	3	3	3	100%	3	0%
עופרת	3	3	3	100%	3	0%

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה	
א.ת שגיא 2000	בדיקות בקטריאליות	רשת	2	2	100%	2	0%	
		ח.צרכן/כניסה	1	1	100%	1	0%	
	בדיקות כימיות	רשת- מתכות						
		ברזל	2	2	100%	2	0%	
		נחשת	2	2	100%	2	0%	
		עופרת	2	2	100%	2	0%	

\*במנשיה זבדה ובאחוזת ברק מתגוררים למעלה מ- 1000 תושבים.  
 חברת יובלי העמק פעלה בתחילת השנה להתאים את מספר נקודות הדיגום לנדרש בתקנות המים: בוצע דיגום מן המספרים המפורטים לעיל מתייחסים לנדרש בפועל ולא למתוכנן על פי תכנית משרד הבריאות. על פי תכנית משרד הבריאות אחוז הביצוע עומד על 100%.

<b>הסבר</b>
הפסקת מים
-הוסדר ברז דיגום נקודה חדשה*
אין הערות

<b>הסבר</b>
אין הערות
אין הערות

<b>הסבר</b>
נקודה חדשה- הותקן ברז נוסף*
אין הערות
חובת תוספת הפלואוריד הינה באחריות הספק הראש, חברת "מקורות" נושא זה מצוי בבירור מולם

<b>הסבר</b>
אין הערות
אין הערות


הסבר
אין הערות
אין הערות

עבר לנדרש בתכנית הדיגום.

kerenmk@eyz.org.il | 04-65